

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-DE.ПБ09.В.00324/22

ЗАЯВИТЕЛЬ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРИСМАНН" (ООО «ЭРИСМАНН»),
Адрес (место нахождения): 140207, Россия, Московская область, г. Воскресенск, село Новлянское, улица Сельская, дом 10, строение 1,
Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 140207, Россия, Московская область, г. Воскресенск, село Новлянское, улица Сельская, дом 10, строение 1
ОГРН 1037727025588, ИНН 7727249875, Тел.: +7 (495) 543-91-61 доб. 401,
E-mail: kristina.petruhina@erismann.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

«ERISMANN&Cie.GmbH»,
Адрес (место нахождения): Haffenstrasse 19 Breisach Deutschland 79206, Германия,
Адрес производства продукции: Haffenstrasse 19 Breisach Deutschland 79206, Германия,
Сведения о государственной регистрации на территории иностранного государства: DE 232 455 378.
УНП/GLN (уникальный номер предприятия/Global Location Number): 4002790000006.
Географические координаты ГЛОНАСС (широта, долгота): нет.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», место нахождения: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 26/1, строение 3, офис 31-36, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ09, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 18.11.2015 г, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Обои виниловые на флизелиновой основе артикулы: от 0001-00 до 99999-99, с шаговым интервалом 1, изготовленные в соответствии с технической документацией изготовителя.
Серийный выпуск.

Код ОКПД2: 17.24.11.110

Код ТН ВЭД
ЕАЭС 4814

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ);

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 1319/ТР от 04.04.2022 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.).
Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС DE.ФК51.Q00346 от 05.04.2022 г. до 05.04.2025 г. выдан ОС ИСМ ООО «ПРОМСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ» (Номер записи в РАЛ органа по сертификации СМК) RA.RU.13ФК51.
Схема сертификации 5С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Класс пожарной опасности строительных материалов КМ3:
группа горючести – Г2 (умеренногорючие) по ГОСТ 30244-94;
группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96;
группа по дымообразующей способности – Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18;
группа по показателю токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 06.04.2022 по 05.04.2027

РУКОВОДИТЕЛЬ
(заместитель руководителя) органа по
сертификации)

Умрихина Ольга Васильевна

М.П. Эксперт (эксперты)

Мирфатуллаев М.М.